

**Aprobat
Manager,**

FISA POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT IV FOCHIST

Denumirea postului: muncitor calificat IV- fochist

Atributii generale ale ocupantului postului

- urmareste si raspunde de buna functionare si de exploatare a cazanelor din centrala termica si a instalatiilor care compun centrala, conform normelor si normativelor in vigoare si a prescriptiilor I.S.C.I.R.
- urmareste si raspunde de asigurarea apei calde si a furnizarii agentului termic conform programului pe perioada rece.
- urmareste si raspunde de buna functionare a pompelor de alimentare a cazanelor, a pompelor de circulatie a agentului termic, a pompelor de epuizament din baza colectoare.
- asigura reglarea, ungerea si verifica permanent starea cuplajelor acestora, intervenind direct la inlaturarea defectelor ce pot aparea.
- raspunde de inlaturarea neetanseitatilor de apa, abur, combustibil si inlocuirea garniturilor defecte din Centrala termica si spalatorie.
- raspunde de urmarirea permanenta a nivelului apei in cazan, astfel incat acesta sa nu scada sub nivele minim si nici sa depaseasca nivelul maxim
- raspunde de monitorizarea presiunii din cazane, regleaza focul astfel incat acesta sa fie cat mai aproape de presiunea maxima, fara a o depasi.
- respecta ora stabilita pentru pornirea si oprirea cazanelor si consemneaza in registrul de serviciu.
- asigura curatenia la locul de munca si interzice accesul persoanelor straine in incinta centralei.
- sesizeaza imediat ce constata defectiuni pe care nu le poate remedia, sefului de atelier, in caz de avarie procedand conform instructiunilor si prescriptiilor cunoscute din scoala de calificare.
- urmareste si raspunde de aplicarea tuturor normelor specifice centralelor termice ce utilizeaza gazul metan
- asigura si raspunde de pastrarea caietului de predare a serviciului, de completarea si de prevenirea degradarii sau distrugerii acestuia: predarea serviciului fara completarea procesului verbal fiind considerata abatere si sanctionare ca atare.
- raspunde de toate pagubele produse prin degradarea de bunuri sau neglijenta in executarea de lucrari superficiale sau necorespunzatoare.
- urmareste si raspunde de aplicarea tuturor normelor de protectia muncii, norme P.S.I. specifice centralelor termice ce utilizeaza gazul metan.
- sa cunoasca bine instalatia de tratare a apei, circuitului apa-abur-condens al centralei termice.

- sa asigure supravegherea indicilor chimici ai apei de adaos, de alimentare a apei din generator a aburului si condensatului recuperate, prin executare analizelor conform stadardelor in vigoare si cu precizia necesara.
- sa cunoasca implicatiile depasirii valorilor indicilor chimici admisi, asupra functionarii in conditiile de siguranta a generatoarelor de abur si apa firbinte.
- sa inscrie in registrele de analiza valorile determinate, sa semneze pentru acestea si sa comunice sefului orice abatere constatata de la indicii admisi.
- sa predea si sa ia in primire serviciul verificand buna functionare a instalatiei de tratare a apei;rezultatul predarii-primirii se va consemna in registrul de analiza
- verifica functionarea statiei de dedurizare a apei, asigura alimentarea apei cu tablete de sare.
- respecta si aplica prevederile Regulamentului Intern,Regulamentul de organizare si functionare, Legea nr.319/2006, Legea nr.307/2006 privind situatiile de urgenta si Normele de Protectia Muncii

Intocmit,

Sef Serviciu Tehnic, Administrativ si PSM