

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA

Serviciul Tehnic, Administrativ si SSM

Anexa 1

Aprobat

Manager,

FIȘA POSTULUI ELECTRICIAN

ATRIBUTII GENERALE ALE OCUPANTULUI POSTULUI

Asigura și raspunde de exploatarea corecta a instalatiilor de alimentare cu energie electrica de la partea de bransament joasa tensiune a Postului General de Transformare și pana la terminalele consumatoare;

Asigura și raspunde de obtinerea autorizatiilor necesare exercitarii meseriei de electrician, de vizarea periodica a acestora pe domeniile de activitate precizate de lege;

Asigura și raspunde de buna funcționare a instalatiilor de paratonier, acolo unde este cazul, de verificarea periodica a acestora și de refacerea continuitatilor acolo unde acestea au fost întrerupte din diverse motive;

Asigura și raspunde de eliminarea din circuitele electrice în exploatare a tuturor improvizatiilor și interventiilor neavizate și neautorizate; patroanelor necorespunzatoare sau a altor tipuri de sigurante neomologate;

Asigura și raspunde de integritatea și copletarea tuturor tablourilor electrice de distributie, de existenta în interiorul acestora a schemelor de alimentare precum și de inscripționarea tuturor circuitelor deservite;

Asigura și raspunde de respectarea tuturor normelor P.S.I. și PROTECTIA MUNCII. care reglementeaza interventia în instalatiile de forta, de utilizarea numai a echipamentelor și sculelor omologate și verificate corespunzator;

Asigura și raspunde de buna funcționare a lampilor automate de iluminat ce intra în actiune la caderea curentului electric, raspunde de verificarea periodica a acestora, de starea de funcționare a lampilor și a acumulatorilor;

Asigura și raspunde de dotarea cu covoare de cauciuc electroizolante aferente tablourilor electrice de distributie;

Asigura și raspunde de funcționarea corespunzatoare a tuturor electromotoarelor ce doteaza instalatii, utilaje, echipamente, de repararea și reconditionarea acestora atunci când este necesar;

Asigura și raspunde de calitatea lucrarilor, a inlocuirii tuturor neajunsurilor aparute în instalatia electrica: inlocuirea becurilor și a lampilor fluorescente arse, inlocuirea prizelor, a stecherelor, a fasungurilor, a întrerupatoarelor, a contoarelor, a altor elemente de comanda sau activare care se defecteaza sau se ard;

Asigura și raspunde de buna funcționare a panoului general de transformare, a echipamentelor din dotarea acestuia precum și a existenței tuturor echipamentelor și a planurilor necesare unei intervenții în acest punct;

Asigura și raspunde de buna funcționare a gospodăriei de apă a tuturor echipamentelor care concurează la exploatarea apei din subteran, depozitarea și pomparea acesteia, precum și de buna funcționare a instalațiilor de automatizare care deservesc aceste echipamente;

Participa la execuția de lucrări în construcții, realizând instalații electrice și alte lucrări specifice necesare îmbunătățirii activităților sau ca urmare a deciziei de schimbare a destinației unor spații, cu respectarea legislației în domeniu;

Verifica vasele de condens de la bloc operator și sterilizare;

Verifica și raspunde de funcționarea pompei de la ape reziduale din bloc alimentar și spălătorie;

Verifica și raspunde de funcționarea stației de compresoare;

Verifica zilnic consumul de oxigen notând în registru; anunța aprovizionarea stocatorului cu oxigen pe grupul de whatsapp .

Verifica, urmărește și raspunde de funcționarea generatoarelor de producere oxigen. În caz de avarie a acestora, de comun acord cu conducătorul ierarhic superior oprește funcționarea acestora și comută furnizarea oxigenului din stocator, respectiv din rampa de butelii atât la spital cât și la Secția de Boli Infecțioase.

Transmite pe grupul de whatsapp starea de funcționare a generatoarelor de oxigen, rampelor de oxigen, a stocatorului, și a cantității de oxigen din stocator de minim două ori în 24 de ore, respectiv dimineața și seara.

Eliberează butelii de oxigen pt transport pacienți din stația de oxigen și ține evidența acestora, comunicând sefului ierarhic superior sau pe grupul de whatsapp când stocul acestor butelii pline se apropie de epuizare.

Înlocuiește împreună cu alte categorii de personal buteliile de oxigen din rampe.

Verifica și raspunde de funcționarea instalației de iluminat exterior;

Raspunde la solicitările pe telefonul mobil pus la dispoziție de unitate;

Urmărește aplicația CLSS – de supraveghere a sistemului de detecție incendiu – de pe telefonul mobil și verifică la pornirea alarmei de incendiu dacă există incendiu în spațiul indicat în aplicație, colaborează cu portarul și anunța conducerea unității despre existența eventualului incendiu și de asemenea anunța pompierii telefonic.

Urmărește funcționarea aparatului RMN prin aplicația de pe telefonul mobil și în caz de intrare în avarie a acestuia anunța conducerea unității.

Raspunde de închiderea și deschiderea ușilor cu program special conform programului stabilit de conducerea unității;

Monitorizeaza functionarea grupurilor electrogene notand in registru timpul de functionare al acestora; informeaza seful ierarhic superior despre eventualele disfunctionalitati ale grupurilor electrogene sau de intrarea in avarie a acestora;

ATRIBUTII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:

- Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora;
- Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
- Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
- Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
- Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca ;
- Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului pentru care a fost acordat ;
- Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive;
- Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, mijloacele de transport si alte mijloace de productie;
- Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; • Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

- Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Intocmit,

Sef Serviciu Tehnic, Administrativ si PSM